

Zapytania:

Dotyczy: zapytania w sprawie SIWZ dotyczących wymiany drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku przy Placu Asnyka 3 w Poznaniu.

### 1. Jakie jest przeznaczenie budynku?

- w związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi przeznaczenia budynku położonego w Poznaniu przy Placu Asnyka 3 informuję i wyjaśniam że budynek ma przeznaczenie mieszkalne . Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami będąca przedmiotem zamówienia z 8.07.2010 r. dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych.

### 2. Czy akustyczność RW 38 DC odnosi się do samej szyby

- podwyższona izolacyjność akustyczna okien frontowych odnosi się do całego okna , czyli do szyby i ramy okiennej .

### 3. Przedmiar robót

Informuję, że w przedmiarze robót pojawił się błąd, który prostuję w następujący sposób:

#### Powinno być

**Poz. 21** . Montaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. 0,4 m<sup>2</sup>

< rys. 9 – okna tył budynku >

10\* 0,42\* 0,54 m<sup>2</sup> 2,268

10\* 0,6\* 1,16 m<sup>2</sup> 6,960

Skreślamy :

~~11\*0,6\*0,5 m<sup>2</sup> 3,300~~

Razem poz. 21 **9,228 m<sup>2</sup>**

#### Powinno być:

**Poz.24** Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie

< rys. 9 – okna tył budynku >

10\*(0,42\*0,5\*2)

10\* (0,6 + 1,16\*2)

Skreślamy:

~~11\*(0,6 + 0,5\*2)~~

<rys. nr 7 > - okna tył budynku ( bez zmian )

Razem poz. 24 **31,72 m<sup>2</sup>**

Powinno być:

**Poz.25** Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

< rys. 9 – okna tył budynku >

$$10*(0,42*0,5*2)$$

$$10*(0,6 + 1,16*2)$$

Skreślamy:

$$~~11*(0,6 + 0,5*2)~~$$

<rys. nr 7 > - okna tył budynku ( bez zmian )

Razem poz. 25

**55,51 m<sup>2</sup>**